

Allmänna brandskyddsregler i riksdagens lokaler¹

¹ Detta särskilda beslut ersätter tidigare beslut den 7 december 2021 (dnr 728-2021/22).

Beslutat av: riksdagsdirektören
Ansvarig enhet: Fastighets- och serviceavdelningen
Mottagare: alla med tillträde till riksdagens lokaler
Datum för beslut: 2024-09-18
Diarienummer: 1416-2023/24

Inledning

I Riksdagsförvaltningen bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I det systematiska brandskyddsarbetet ingår att aktivt förebygga brand och att minimera konsekvenserna i händelse av brand.

Alla som vistas i riksdagens hus har ett ansvar i det förebyggande brandskyddsarbetet genom att följa brandskyddsreglerna och andra gällande rutiner och instruktioner inom brandskyddsområdet och att i övrigt agera omdömesgillt ur ett brandskyddsperspektiv.

Brandskyddsreglerna gäller i samtliga lokaler som riksdagen äger och hyr, med undantag för bostäder och externt uthyrda lokaler.

Allmänna brandskyddsregler

Levande ljus och rökning

- Levande ljus får inte förekomma, med undantag för enstaka ljus i andaktsrummet samt i kaféet, restaurangerna och Villa Bonnier, där serveringspersonal närvarar. Efter särskild begäran kan tillstånd för levande ljus ges vid evenemang eller ceremonier. Tillstånd söks hos säkerhetsavdelningen via ett formulär på Intranätet.
- Rökning får endast ske utomhus eller i särskilda rökkurer.

Elektrisk utrustning, batterier och laddning

- Kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn och dylikt får endast finnas i lokaler som är anpassade för ändamålet såsom kök och pentryn. De får inte placeras i arbets- eller mötesrum.
- Privat anskaffade uppvärmnings- eller kylanordningar, såsom bärbara element, värmefläktar, luftkonditionering, kokplattor eller kylskåp, får inte förekomma.
- Batterier till elcyklar, elsparkcyklar eller liknande transportmedel får inte förvaras, hanteras eller laddas i riksdagens lokaler, utom i de särskilda utrymmen som finns för ändamålet. Bestämmelsen gäller även litiumjonbatterier med högre kapacitet än 10 amperetimmar (Ah).²
- Vid laddning av mobiltelefoner, pekplattor och datorer får endast laddare från enhetens originaltillverkare användas. Mobiltelefoner och pekplattor får inte lämnas kvar på laddning utanför arbetstid. Vid laddning får enheten aldrig vara placerad direkt på eller under lättantändligt material, såsom papper, tyg eller kartong.
- Grenuttag får inte kopplas samman i följd.

Utrymning och brandskyddsutrustning

- Utrymningsvägar, utrymningstrapphus och kulvertar ska hållas fria från brännbart material och lös inredning.
- Släckredskap, utrymningsskyltar, brandlarmsknappar och utrymningsplaner får aldrig vara blockerade eller täckta på ett sådant sätt att de är svåra att använda eller upptäcka.
- Dörrar i brandcellsgränser (i regel samtliga dörrar som har dörrstängare) får inte ställas upp med kil eller något annat föremål.
- Dörrar till arbetsrum ska stängas vid arbetstidens slut.
- Högsta tillåtna personantal i en lokal får inte överskridas.
- Besöksmottagare ansvarar för utrymningssäkerheten för sina besökare.

Incidenter och brister

- Brandincidenter ska omedelbart anmälas till larmcentralen på telefon 08-786 41 12.
- Brister i brand- och utrymningssäkerheten ska anmälas till servicecenter.

² Bestämmelsen gäller inte batterier till utrustning eller transportmedel för personer med funktionsnedsättning.