

Allmänna brandskyddsregler i riksdagens lokaler¹

¹ Detta särskilda beslut ersätter tidigare beslut den 28 oktober 2021 (dnr 355-2021/22).

Beslutat av: riksdagsdirektören
Ansvarig enhet: Fastighets- och serviceavdelningen
Mottagare: alla med tillträde till riksdagens lokaler
Datum för beslut: 2021-12-07
Diarienummer: 728-2021/22

Inledning

I Riksdagsförvaltningen bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I det systematiska brandskyddsarbetet ingår att aktivt förebygga brand och att minimera konsekvenserna i händelse av brand.

Alla som vistas i riksdagens hus har ett ansvar i det förebyggande brandskyddsarbetet genom att följa brandskyddsreglerna och andra gällande rutiner och instruktioner inom brandskyddsområdet samt att i övrigt agera omdömesgillt ur ett brandskyddsperspektiv.

Brandskyddsreglerna gäller i samtliga lokaler som riksdagen äger och hyr med undantag för bostäder och externt uthyrda lokaler.

Allmänna brandskyddsregler

Levande ljus och rökning

- Levande ljus får inte förekomma, med undantag för enstaka ljus i andaktsrummet samt i kaféet, restaurangerna och Villa Bonnier, där serveringspersonal närvarar. Efter särskild begäran kan tillstånd för levande ljus ges vid evenemang eller ceremonier. Tillstånd söks via säkerhetsavdelningens funktionsbrevlåda.
- Rökning får endast ske utomhus eller i särskilda rökkurer.

Elektrisk utrustning och laddning

- Kaffebryggare, vattenkokare, kokplattor och dylikt får endast finnas i lokaler som är anpassade för ändamålet såsom kök och pentryn. De får inte placeras i enskilda kontorsrum.
- Privat anskaffade uppvärmnings- eller kylanordningar, såsom portabla element, värmebläktar, luftkonditionering eller kylskåp, får inte förekomma. Det får inte heller förekomma laddning av batterier till privat anskaffade elfordon i riksdagens lokaler.
- Vid laddning av mobiltelefoner, pekplattor och datorer får endast laddare från enhetens originaltillverkare användas. Mobiltelefoner och pekplattor får inte lämnas på laddning utanför arbetstid. Samma sak gäller datorer som laddas på annat sätt än via dockningsstation. Vid laddning får enheten aldrig vara placerad direkt på eller under lättantändligt material, såsom papper, tyg eller kartong.
- Grenuttag får inte kopplas samman i följd.

Utrymning och brandskyddsutrustning

- Utrymningsvägar, utrymningstrapphus och kulvertar ska hållas fria från brännbart material och lös inredning.
- Släckredskap, utrymningsskyltar, brandlarmsknappar och utrymningsplaner får aldrig vara blockerade eller täckta på ett sådant sätt att de är svåra att använda eller upptäcka.
- Dörrar i brandcellsgränser (i regel samtliga dörrar försedda med dörrstängare) får inte ställas upp med kil eller något annat föremål. Om det finns ett särskilt behov av att ha dörren öppen ska den ställas upp med en anordning som säkerställer att dörren stängs om brandlarmet aktiveras.
- Dörrar till arbetsrum ska stängas vid arbetstidens slut.
- Högsta tillåtna personantalet i samlingslokaler får inte överskridas.
- Besöksmottagare ansvarar för utrymningssäkerheten för sina besökare.

Incidenter och brister

- Brandincidenter ska omedelbart anmälas till larmcentralen, telefon 08-786 41 12.
- Brister i brand- och utrymningssäkerheten ska anmälas till servicecenter.